



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности г. Уфы

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21 / 1 / 97

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору ГБПОУ Уфимского политехнического колледжа Султанову М.Г.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору № 21 от «13» января 2015 года, ст. 6 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «12» февраля 2015 г. по 10 ч. 00 мин. «20» февраля 2015 г. проведена проверка главным специалистом ОНД г. Уфы майором внутренней службы Ишмаковым Р.Ф. помещений ГБПОУ Уфимского политехнического колледжа по адресу: г. Уфа, ул. Зенцова, 81-а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ Уфимского политехнического колледжа

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Ширина путей эвакуации менее 1.2 м.	ППР п. 33 СНиП 21-01-97* п. 6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1.2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 чел.; 0.7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1.0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	20.02.2016	
2	Отсутствуют двери с самозакрываателями и уплотнением в притворах на	ППР п. 33, СНиП 21.01.97* п. 6.18 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные	20.02.2016	

	лестничных клетках	клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.		
3	металлические гаражи располагаются на расстоянии менее 15 метров от здания училища	СП. 4 п. 4.3 Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 1. Для ряда объектов защиты в настоящем своде правил приведены дополнительные требования к противопожарным расстояниям.	20.02.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Г.С. Степанович


Р.Ф. Урманов

[Подпись]

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 20 » февраля 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

[Подпись]

(подпись)

« 20 » февраля 2015 г.

[Подпись]

(должность, фамилия, инициалы)

[Подпись]

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ПРОТОКОЛ № 253
об административном правонарушении

«20» февраля 2015 г.

г. Уфа
(город, село, район)

Я. главный специалист по пожарному надзору г.Уфы майор внутренней службы внутренней службы Ишмаков Руслан Филаритович

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо (гражданин(ка))

1. Фамилия, имя, отчество Маркелова Елена Алексеевна
2. Дата и место рождения 21.01.1969г. РБ Чишминский район п.Шингак-куль
3. Гражданство РФ
4. Адрес места регистрации (жительства), тел.г. Уфа, ул. Батырская 14/1 кв.211
5. Место работы (учебы) ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
6. Занимаемая должность. Зам. директора
7. Заработная плата (иной заработок) 6200 р.
8. Семейное положение не замужем
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 80 13 № 911503 выданный Отделом УФМС России по РБ в Кировском районе г. Уфы
10. Судимость нет

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда
«20» февраля 2015 года в 10 часов 00 минут по результатам внепланового мероприятия по надзору на территории и в помещениях ГБПОУ Уфимского политехнического колледжа расположенного по адресу: в г. Уфа, ул.Зенцова,81а не выполнил в установленный срок законное предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 27 декабря 2013 года № 1641/1/1043
а именно:

1	Ширина путей эвакуации менее 1,2 м.	ППР п. 33 СНИП 21-01-97* п. 6.27 лки с лежащим на них человеком.
2	Отсутствуют двери с самозакрывателями и уплотнением в притворах на лестничных клетках	ППР п. 33. СНИП 21.01.97* п. 6.18
3	металлические гаражи располагаются на расстоянии менее 15 метров от здания училища	СП. 4 п. 4.3

за что предусмотрена административная ответственность по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения подтверждают свидетели:

_____	_____
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)	(подпись)

Сведения о потерпевших:


_____	_____
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)	(подпись)
_____	_____
(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)	(подпись)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.



Извещен(а), что мое административное дело будет рассмотрено в Мировом суде Ленинского района г. Уфы о времени и месте будет сообщено дополнительно


и предупрежден(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие.

" 20 " февраля 2015г.




(подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:  

Подпись лица, составившего протокол  Р.Ф. Ишмаков

Копию протокола получил(а):
" 20 " февраля 2015 г.



(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Уфы

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, grnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

город Уфа

(место составления акта)

« 20 » февраля 20 15 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу/адресам: г. Уфа ул. Зенцова, 81 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя распоряжение № 21 от 13 января 2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: ГБПОУ Уфимский политехнический колледж

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"12" 02 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД г. Уфы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

✓ зам. директора Маркелова В.Т.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Ишмаковым Русланом Филаритовичем

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения и юридических лица и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1.	Ширина путей эвакуации менее 1.2 м.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.33; СНиП 21-01-97* п. 6.27	Директор ГБПОУ Политехнический колледж Султанов М.Г.
2.	Отсутствуют двери с samozакрывающимися и уплотнением в притворах на лестничных клетках	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.33, СНиП 21.01.97* п. 6.18 для дверей, ведущих непосредственно наружу.	Директор ГБПОУ Политехнический колледж Султанов М.Г.
3.	Металлические гаражи располагаются на расстоянии менее 15 метров от здания училища	СП. 4 п. 4.3	Директор ГБПОУ Политехнический колледж Султанов М.Г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а) _____ копию акта со всеми приложениями получил(а):
 ✓ *Зав. директора* _____ *Муромова* _____ *Л.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 20 " февраля 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)